

Утверждаю
Зам. технического директора
по эксплуатации
В.А.Кушкин

Акт

от 16.11.2009г

Приемки технической печи Н-1925 №3 инв.2493170 после проведения капитального ремонта футеровки.

Комиссия в составе;

Зам. главного металлурга

Инженера-конструктора ОГМет

И.о. зам. начальника цеха №40

Ст. мастера термического участка цеха №40

Зам. ген. директора по производству

ЗАО «Центрдомнаремонт»

В.В. Волконского

С.Г. Зубовой

О.Н. Бурмистрова

А.И. Макарова

Н.И. Ибрагимова

Составила настоящий Акт о том, что с 12.10.09г по 11.11.09 г силами подрядной организации «Центрдомнаремонт» был проведён капитальный ремонт термической печи Н-1925 инв.2493170 с применением новых огнеупорных растворов и обмазок фирмы ЗАО НПКФ «МаВР».

Кладочный раствор КР-1 ТУ 1521-011-1819526-03 применяется при футеровке свода и горелочных туннелей.

Защитное покрытие М-1 ТУ 1521-002-18191526-03 применяется для окраски внутренней поверхности горелочных туннелей.

Вспучивающийся жаропрочный бетон ВБФ-650 ТУ 1521-055-18191526-05 в комплекте со связующим ВБФ-650 применяется взамен легковесного кирпича ШЛА-1,3 с целью уменьшения теплопотерь в окружающую среду через кладку печи.

С 11.11.09 г. по 15.11.09 г. была проведена сушка футеровки печи Н-1925 №3, согласно графика сушки, выданного службой ОГМет цеху №40.

Вывод: Состояние термической печи Н-1925 №3 инв.2493170 хорошее. Печь готова к эксплуатации.

17.11.09
В.В. Волконовский
С.Г. Зубова
О.Н. Бурмистров
А.И. Макаров
Н.И. Ибрагимов

Главный металлург



В.Н. Смирнов